

紫外線照射装置JWRC基準適合認定書

紫外線照射装置の名称	紫外線処理装置 ステリパワー®
紫外線照射装置の型式	S PM-1 (基準処理水量：700m ³ /日) S PM-2 (基準処理水量：1,325m ³ /日) S PM-3 (基準処理水量：2,700m ³ /日) S PM-5 (基準処理水量：5,040m ³ /日)
認定依頼者	フナテック株式会社
認定依頼者所在地	東京都江戸川区南葛西2-6-22
認定依頼書受付番号	紫適 第22-012号

当該紫外線照射装置は、浄水技術支援委員会において、「紫外線照射装置JWRC基準適合認定に関する規程」に基づいて審査した結果、
適当と認められますので、同規程第9条の規定により認定します。

記

適合認定登録番号	紫適認 第20140号
適用基準	紫外線照射装置JWRC技術審査基準 2019年度版

令和5年9月27日

公益財団法人 水道技術研究センター
理事長 安藤 茂